

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КЕРЧЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

ПРИКАЗ

17.03 2021 года

№ 41

г. Керчь

**«Об утверждении инструкции о
порядке действий дежурного персонала ГАУЗРК
«Керченская стоматологическая поликлиника»
при получении сигнала о пожаре и неисправности
систем противопожарной защиты»**

В соответствии с пунктом 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г., в целях обеспечения безопасности работников и посетителей поликлиники,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию о порядке действий дежурного персонала ГАУЗРК «Керченская стоматологическая поликлиника» (регистратура, сторож) при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты согласно приложению № 1.

2. Заместителю главного врача по безопасности Копылову Ю.М. разместить в местах установки приборов пожарной сигнализации информацию – схему трассировки лучей, с перечнем помещений которые защищены (месторасположение извещателей).

3. Секретарю руководителя Алексеевой Е.В. довести приказ до сведения работников регистратуры и сторожа Линникова В.М.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по безопасности Копылова Ю.М..

Главный врач

Засекан В.А.

Приложение №1

к приказу ГАУЗРК «Керченская
стоматологическая поликлиника»
от «18. 03» 2021 г.
№ 41

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий дежурного персонала (регистратуры, сторожа)
при получении сигнала о пожаре и неисправности установок системы
противопожарной защиты объекта ГАУЗ РК «Керченская
стоматологическая поликлиника»

г. Керчь
2021 год

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии пунктом 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «О противопожарном режиме» и устанавливает порядок действий дежурного персонала (регистратуры и сторожа) ГАУЗРК «Керченская стоматологическая поликлиника» при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.

2. Действия при получении сигнала о пожаре

При поступлении сигнала «Пожар» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от станции, обязан:

- 2.1. Определить адрес шлейфа (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме трассировки лучей (номера зоны).
- 2.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты.
- 2.3. Максимально быстро проследовать (или направить работника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание).

3.1. Уведомить пожарную охрану о пожаре по телефону 101 (с городского номера) или 112 (с мобильного телефона) и сообщить диспетчеру:

- название учреждения;
- точный адрес (улица, номер здания или строения, этаж);
- место возникновения пожара, этаж, что горит, имеется ли угроза людям;
- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, должность);
- номер телефона, с которого делается сообщение и вызывается пожарная и спасательная службы.

3.2. Сообщить информацию главному врачу.

3.3. Включить систему оповещения (оповестить людей любым способом о пожаре - громкоговорителем, голосом).

3.4. По возможности организовать эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

3.5. Открыть турникеты, двери эвакуационных выходов, шлагбаум для въезда автотранспорта службы пожаротушения на территорию поликлиники.

3.6. По возможности организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

3.7. По возможности начать тушить пожар первичными средствами пожаротушения.

4. При отсутствии пожара (ложное срабатывание).

4.1. Произвести сброс сигнала с помощью приборно-контрольной панели сигнализации способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации.

4.2. Сообщить о случившемся в организацию, обслуживающую техническое плановое обслуживание сигнализации по телефону: +7(978) 779 49 07.

4.3. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

5. При неисправности:

5.1. В случае получения сигнала о неисправности системы пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений.

5.2. Сообщить заместителю главного врача по безопасности о случившемся.

5.3. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации по телефону: +7(978) 779 49 07.

5.4. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Произвести сброс сигнала.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность -

Заместитель главного врача по безопасности

ГАУЗ РК «Керченской стоматологической поликлиники»

Ю.М.Копылов